


		<b>DIRECCIÓN DE REFINACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN</b> <b>UNIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN - UIND</b>			
		<b>FICHA TÉCNICA DE LA ESTACIONES DE REGASIFICACIÓN</b> <b>GUARAYOS</b>			
DATOS GENERALES				FOTO	
Departamento:	SANTA CRUZ				
Provincia:	GUARAYOS				
Localidad:	ASCENSIÓN DE GUARAYOS				
Fecha inicio construcción:	JUNIO/2014				
Fecha final construcción:	FEBRERO/2016				
Monto de Inversión:	-				
Puesta en Marcha:	-				
Puesta en Operación:	-				
<b>Estado actual según cronograma:</b>	<b>EN OPERACIÓN</b>				
Empresa Constructora:	SENER S.A.				
Empresa Fiscalizadora:	BUREAU VERITAS				
Empresa Supervisora:	YPFB				
Empresa Operadora:	YPFB				
Vida Útil de la Planta:	20 AÑOS				
Superficie:	5332,37 m <sup>2</sup>				
Coordenadas:	-79,081036				
Altitud:	254 m				
Presión Atmosférica:	1011 milibares				
Temperatura:	MAX. 34°C	MIN. 22°C			
Humedad Relativa:	68,59%				
Velocidad promedio del viento:	1,4 m/s				
Distancia ER a PGNL:	411 km				
Tiempo de viaje ida/vuelta Planta de GNL - ER:	19 h				
DATOS TÉCNICOS				UBICACIÓN	
Condiciones de Diseño:	T= -165 C @ 35 C (Regasificación)				
	P= 3 @ 40 & 250 bar (Regasificación)				
Uso de GNL en la Localidad:	RED PRIMARIA	SI			
	GNV	SI			
	Generación Eléctrica:	-			
Capacidad de almacenamiento:	80 m <sup>3</sup>				
Volumen mínimo de seguridad:	53m <sup>3</sup>				
Volumen disponible para la población al 2017:	32,8 m <sup>3</sup>				
Autonomía de abastecimiento:	14 d				
SISTEMA DE SEGURIDAD					
SISTEMA CONTRA INCENDIOS				VÁLVULAS DE SEGURIDAD	
				N° de Válvulas principales:	3
Sistema Fire & Gas					
Sensores:	2	Detectores de Llamas	2	Tipo de Sensor:	IR multi-espectro
Detectores de Derrames:					
Sensores:	2	kit		Tipo de Sensor:	Infrarojo inteligente
Detectores de gas	5	detectores de baja temperatura de GNL			
Extintores Portátiles					
Tipo:	Capacidad	Cantidad			
Polvo Químico ABC	10Kg 70kg	10			
Polvo CO2	5Kg	1			
Señalética					
Punto de Reunión:	Cumple		Ubicación de Extintores:	Cumple	
Hospital mas cercano:					
SISTEMA DE ALMACENAJE					
<b>PRODUCTO:</b>	Unidades de Almacenaje	Capacidad de Almacenaje	Presión de operación	Temperatura de Operación	
GNL	2	80 m <sup>3</sup> (de Baja) 80 m <sup>3</sup> (de Alta)	20 -25 bar (de Alta) 7-11bar (de Baja )	-196 °C	
SISTEMA DE ENERGÍA					
Generación Eléctrica:	Sistema Interconectado nacional de energía eléctrica				
Sistema de Energía Auxiliar:	Generador Diésel	Potencia:	-		
		Autonomía de Operación:	2 h como minimo		
		Capacidad del tk:	450 l		